

Via Masole 22
6500 Bellinzonatelefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch**Rapporto di prova n° 21LA01912
del 07.05.2021**

21LA01912

COMUNE DI NEGGIO	
RICEVUTO IL	
11 MAG. 2021	
SINDACO ☐	SEGRETARIO ☒
RM	

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 04.05.2021

Data accettazione: 04.05.2021

Punto di prelievo: Fontana S. Domenico -
6991 Neggio

Data inizio analisi: 04.05.2021

Data fine analisi: 07.05.2021

Temperatura prelievo: 13.0 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /250

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-001384	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100mL
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100mL
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini