

Via Mirasole 22
6500 Bellinzonatelefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch**Rapporto di prova n° 21LA02334
del 31.05.2021****Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio**Descrizione campione:** Acqua in rete**Data prelievo:** 27.05.2021**Data accettazione:** 27.05.2021**Punto di prelievo:** Serbatoio Selva -
6991 Neggio**Data inizio analisi:** 27.05.2021**Data fine analisi:** 31.05.2021**Temperatura prelievo:** 14.5 °C**Prelievo eseguito da:** Cliente /1

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-001662	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 77.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100mL
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100mL
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	32	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	0.2	NTU

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° luglio 2020).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini