Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA03497 del 09.08.2021

21LA03497

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Serbatoio Selva -
6991 Neggio

Data prelievo: 04.08.2021
Data accettazione: 04.08.2021

Data inizio analisi: 04.08.2021
Data fine analisi: 09.08.2021
Temperatura prelievo: 17.5 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /2

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-002500	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	11	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA03498 del 09.08.2021

21LA03498

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Cameretta ai Guasti - 6991 Neggio

Data prelievo: 04.08.2021
Data accettazione: 04.08.2021

Data inizio analisi: 04.08.2021
Data fine analisi: 09.08.2021
Temperatura prelievo: 16.0 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /251

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-002500	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA03499 del 09.08.2021

21LA03499

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Fontana S.Nicolao - 6991 Neggio

Data prelievo: 04.08.2021
Data accettazione: 04.08.2021

Data inizio analisi: 04.08.2021
Data fine analisi: 09.08.2021
Temperatura prelievo: 19.5 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /252

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-002500	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	49	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA03500 del 09.08.2021

21LA03500

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Neggio, Azienda Acqua Potabile Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Fontana S.Domenico -
6991 Neggio

Data prelievo: 04.08.2021
Data accettazione: 04.08.2021

Data inizio analisi: 04.08.2021
Data fine analisi: 09.08.2021
Temperatura prelievo: 19.0 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /253

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-002500	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	21	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.